

**АКТ**  
**осмотра водопровода в с. Кишкино Большемурашкинского муниципального**  
**округа Нижегородской области**

21 августа 2024 года

**Комиссия в составе:**

**Масанов А.А.**- заместитель главы администрации Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области;

**Озерова Н.Г.**- начальник управления капитального строительства, архитектуры и ЖКХ администрации Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области;

**Колесников В.В.** – директор МУП «Управляющая компания» р.п. Большое Мурашкино Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области;

**Дойников П.А.** – начальник Кишкинского территориального отдела управления по благоустройству и развитию территории администрации Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области.





Комиссия провела осмотр участка водопровода в с. Кишкино Большемурашкинского муниципального округа Нижегородской области. В данный момент водопровод требует ремонта, так как из-за ветхого состояния происходят постоянные аварии.

По результатам обследования в целях повышения качества и надежности, предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, обеспечение нормативного состояния объектов коммунальной инфраструктуры и достижения, поставленных целей повышения качества условий проживания населения муниципального округа необходимо произвести текущий ремонт сетей водопровода в с. Кишкино и предусмотреть следующие виды работ:

1. Земляные работы;
2. Устройство песчаного основания;
3. Устройство колодцев;
4. Укладка трубопровода;
5. Врезка в существующие действующие сети, в том числе установка фасонных соединительных частей.

Все виды работ относятся к текущему ремонту.

Подписи членов комиссии:

	Масанов А.А.
	Озерова Н.Г.
	Колесников В.В.
	Дойников П.А.







Инд. № подл.							
Подл. и дата	Разработана Бакоба Е.И.	09.24.2					
Взам инд. №	ИИ П	09.24.2					
Согласовано	Рук. ПКБ	09.24.2					
	Изм. Колыч / Исм. № док. Подл. Дана						
	Участок водопровода в с. Кушкучино Багьешмюршкунинского мунципалитета округа Нухезаротской области						
	Нужные сети водопровода						
	Смодя / Исм.	Лист	Листов				
	000/24-АС						

№	Длина	Ширина	Объем	Имя	Код	Объем	Литр
Канал 2	3/114	3/12	3/0,81	3/0,06	3	3,21	
Канал 1	24/4,32	24/5,76	24/2,4	24/0,48	24	12,96	

№	Длина	Ширина	Объем	Имя	Код	Объем	Литр
Канал 2	3/114	3/12	3/0,81	3/0,06	3	3,21	
Канал 1	24/4,32	24/5,76	24/2,4	24/0,48	24	12,96	

Таблица параметров канализационных колодезей

