

Акт 1

Обследования объекта—«Водопроводные сети в с. Салдаманов Майдан по ул. Шихарева, ул. Октябрьская и ул. Комсомольская Лукояновского муниципального округа Нижегородской области»

18.09.2024 г.

г. Лукоянов

Комиссия в составе:

Круглов Алексей Александрович – начальник отдела архитектуры градостроительства и ЖКХ администрации Лукояновского муниципального округа – председатель комиссии;
Ганюшов Сергей Александрович - консультант сектора ЖКХ отдела архитектуры;
Панферов Владимир Михайлович – и/о директора МУП «ЛУКОЯНОВВОДОКАНАЛ»

Комиссия провела обследование объекта «Водопроводные сети в с. Салдаманов Майдан по ул. Шихарева, ул. Октябрьская и ул. Комсомольская Лукояновского муниципального округа Нижегородской области»

По результатам обследования было выявлено:

- водопровод протяженностью 4,35 км,
- материал водопровода – металл.
- износ водопроводной сети составляет – 100%

По сведениям ДДС ЖКХ (дежурно – диспетчерская служба) Лукояновского района на данном участке в течении полугода произошло 20 прорывов.

Решение комиссии:

произвести замену данного участка водопровода.

Подписи членов комиссии:

Начальник отдела архитектуры _____ А.А. Круглов

Консультант сектора ЖКХ _____ С.А. Ганюшов

И/О Директора МУП (ЛУКОЯНОВВОДОКАНАЛ) _____ В.М.Панферов

