

АКТ обследования

28.08.2024г.

г. Лукоянов

Комиссия в составе:

Круглов Алексей Александрович – начальник отдела архитектура, градостроительства и ЖКХ, администрации Лукояновского муниципального округа – председатель комиссии;

Симонов Алексей Владимирович - начальник отдела по благоустройству Управления развития территорий Администрации Лукояновского муниципального округа Нижегородской области;

Панферов Владимир Михайлович - Директор МУП «ЛукояновВодоканал»;

Трошина Олеся Владимировна - ведущий специалист отдела по бухгалтерскому учету.

Комиссия провела обследование водопроводных сетей по улице Загородная в г. Лукоянов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

По результатам обследования было выявлено:

- водопровод по ул. Загородная из асбестовых труб 1960 года;
- анализ письменных заявлений и телефонных заявок в ЕДДС более 5 заявок в квартал о прорывах;
- колодцы старые из кирпичей или автомобильных колес;
- износ водопроводной сети составляет – 100%;
- многочисленные прорывы (практически ежеквартально).

Решение комиссии:

Произвести мероприятия по замене водопроводных сетей по ул. Загородная в г. Лукоянов Лукояновского муниципального округа Нижегородской области.

Подписи членов комиссии:

Начальник отдела архитектуры

А.А. Круглов

Начальник отдела
по благоустройству

А.В.Симонов

Директор МУП
«ЛукояновВодоканал»

В.М.Панферов

Ведущий специалист

О.В.Трошина

