

**Акт обследования водонапорной башни в с.Ушаково Гагинского
муниципального округа Нижегородской области**

с. Гагино

« 30 » августа 2024 года.

В связи с оценкой объекта на необходимость в ремонте комиссией в составе:

Куликов С.В. – начальник Ушаковского территориального отдела администрации Гагинского муниципального округа Нижегородской области, Председатель комиссии;

Члены комиссии:

Семиков А.И. – зам.главы местного самоуправления Гагинского муниципального округа Нижегородской области; начальник ОКС, архитектуры и ЖКХ администрации Гагинского муниципального округа Нижегородской области;

Милова Е.С. – депутат Гагинского муниципального округа Нижегородской области в с.Ушаково;

Дикушников А.А. – главный специалист ОКС, архитектуры и ЖКХ администрации Гагинского муниципального округа Нижегородской области;

(далее – «Комиссия») проведено обследование водонапорной башни в с. Ушаково Гагинского муниципального округа на предмет установления следующего факта - необходимость в ремонте.

В результате осмотра комиссией, установлено следующее:

В связи с большим физическим износом (более 80 % поверхности резервуара повреждено коррозией) необходима замена водонапорной башни емкостью 15 м³ в с.Ушаково.

Подписи:

Председатель комиссии:

Куликов С.В.

Члены комиссии:

Семиков А.И.

Милова Е.С.

Дикушников А.А.

