

Акт обследования
водопровода в д. Асташиха ул Центральная, от дома 4 до дома 79 и от дома
44 до колодца у башни
Воскресенского муниципального округа Нижегородской области

д. Асташиха

04.10.2024

Комиссия в составе заместителя главы администрации Воскресенского муниципального округа, начальника управления по благоустройству и работе с территориями Воскресенского муниципального округа Нижегородской области Пайкова В.Е., и.о. начальника отдела благоустройства Лобанова Н.А., директор МУП ЖКХ «Водоканал» Гуцин С.Я., начальника Владимирского территориального отдела Воскресенского муниципального округа Нижегородской области Лепехина С.В. и руководителя инициативной группы Кирюшов В.В. произвела обследование состояния водопровода в д. Асташиха протяженностью 1130 м и установила следующее:

Водопровод в д. Асташиха не пригодный для дальнейшей эксплуатации. За 2024 год произошло более 20 аварий.

Для того, чтобы привести водопровод в удовлетворительное состояние, необходимо:

1. Частичная замена водопроводной сети в д. Асташиха по ул. Центральная, от дома 4 до дома 79 и от дома 44 до колодца у башни: магистральная труба на глубину 2,2 м, колодцы, краны, задвижки, пожарные гидранты.

Председатель комиссии:



В.Е.Пайков

Члены комиссии:

Н.А.Лобанова

С.Я.Гуцин

С.В.Лепехин

В.В.Кирюшов