

УТВЕРЖДАЮ

Глава местного самоуправления
Ардатовского муниципального
округа Нижегородской области



Г.В. Жданкин

АКТ

обследования объекта «Пруд в д.Беляево Ардатовского муниципального
округа Нижегородской области»

01 октября 2024 года

Комиссия в составе:

Скворцова А.В. – начальник Кужендеевского территориального отдела администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Лаунина Ю.В. – начальник управления строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Симоненко Т.Е. – главный специалист управления строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

произвела осмотр технического состояния пруда в д.Беляево Ардатовского муниципального округа и установила следующее:

Дата создания объекта - 1975 год,

назначение объекта – водоснабжение противопожарное.

На протяжении многих лет на данном объекте не проводились работы по очистке от поросли водно-болотной растительности, древесно-кустарниковой растительности, иловых отложений.

В настоящее время пруд представляет собой заиленный водный объект с неблагоприятным экологическим состоянием.

По берегам пруда произрастают кустарник и деревья, а также имеется водно-болотная растительность. Состояние деревьев, расположенных у кромки берегов неудовлетворительное: из-за размыва откосов берегов пруда корни обнажены. Водосборная площадь пруда при осмотре заилена и заросла водно-болотной растительностью.

В ходе комиссионного обследования установлено, что пруд в д.Беляево заилен так, что в некоторых местах заиление привело к обмелению.

Вывод и предложения комиссии:

необходимо выполнить работы по очистке пруда в д.Беляево Ардатовского муниципального округа, в целях дальнейшего обеспечения бесперебойной эксплуатации противопожарного объекта.

Члены комиссии:

Скворцова
Лаунина
Симоненко

А.В. Скворцова
Ю.В. Лаунина
Т.Е. Симоненко