

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава местного самоуправления  
Ардатовского муниципального  
округа Нижегородской области



Г.В. Жданкин

### АКТ

обследования объекта: «Ремонт водопроводных сетей с. Выползово, ул. Садовая, ул. Трудовая, с. Мечасово, ул. Восточная, ул. Зеленая, ул. Трудовая»

20 сентября 2024 года

Комиссия в составе:

Пахомова Г.В. – начальник Личадеевского территориального отдела администрации Ардатовского муниципального округа;

Лаунина Ю.В. – начальник управления строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

Симоненко Т.Е. – главный специалист управления строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа;

Мольков А.А. – директор МУП «Восход ЖКХ»;

Произвела осмотр технического состояния водопроводных сетей в с. Выползово, ул. Садовая, ул. Трудовая и с. Мечасово, ул. Восточная, ул. Зеленая, ул. Трудовая и установила следующее:

Металлические трубы водоснабжения имеют многочисленные следы коррозии, герметичность труб нарушена, наблюдаются следы протечек. Износ сетей составляет более 80%, что приводит к росту аварий и, как следствие, к утечке и загрязнению водопроводной сети.

Вывод и предложения комиссии:

Водопроводная система находится в неудовлетворительном состоянии и необходимо выполнить ремонт водопроводных сетей с. Выползово, ул. Садовая, ул. Трудовая и с. Мечасово, ул. Восточная, ул. Зеленая, ул. Трудовая, в целях дальнейшей безопасной эксплуатации.

Члены комиссии



Для  
Документов

Г.В. Пахомова

Ю.В. Лаунина

Т.Е. Симоненко

А.А. Мольков