

**Вознесенский территориальный отдел территориального управления  
администрации Вознесенского муниципального округа  
Нижегородской области**

**Акт №3**

обследования водопровода по ул. Заречная  
в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа  
Нижегородской области

20 августа 2024 года

Комиссия в составе:

Степанов С.В. – Начальник Вознесенского территориального отдела территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа

Пучков М.И. – начальник территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа

Колотухин В.А. – Главный специалист сектора по вопросам ЖКХ и экологии отдела ЖКХ, экологии и жилищной политики администрации Вознесенского муниципального округа

Орлов Е.Н. – Зам. начальника Вознесенского территориального отдела территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа

**Краткое описание водопровода по ул. Заречная в р.п. Вознесенское Вознесенского муниципального округа Нижегородской области:**

1. Протяженность участка сети водоснабжения по ул. Заречной р.п. Вознесенское составляет 3,81 км;
2. Трубопровод выполнены из хризотилцементных водопроводных труб диаметром 100 мм;
3. Смотровые колодцы отсутствуют.





**Дефекты и нарушения выявленные в результате обследования:**

Состояние водопровода неудовлетворительное, изношенность большая. В трубах снижена пропускная способность из-за коррозионных наростов на внутренних поверхностях. Происходят постоянные прорывы. В результате ремонтных работ на данном участке установлено более 80 хомутов. Водопротисные трубы рабочее давление не выдерживают, в связи с чем происходит частое отключение населения от водоснабжения.

**Заключение комиссии:**

Необходимо выполнить ремонт водопровода по ул. Заречная в р.п. Вознесенское с устройством смотровых колодцев.

**Члены комиссии**

	С.В. Степанов
	М.И. Пучков
	В.А. Колотухин
	Е.Н. Орлов

