

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации округа


М.В.Ларин



Акт
обследования по объекту:
" Ремонт водопровода по ул. Красноармейская от д. №2 до д. №76
в с. Ильинское Починковского муниципального округа "

с. Починки

« 17 » сентября 2024г.

Комиссия в составе:

Первого заместителя главы администрации округа

В.С.Елисеева

Начальника управления развития территорий администрации округа

Д.И.Ларина

Начальника управления АС и ЖКХ администрации округа

А.П.Родионова

Произвела обследование водопровода по ул. Красноармейская от д. №2 до д. №76 в с. Ильинское Починковского муниципального округа с целью определения технического состояния и необходимости в замене водопроводных труб.

В ходе обследования установлено:

- 1) На отдельных участках визуально просматриваются прорывы водопроводных труб.
- 2) Низкое давление в водопроводной сети.

Предложения комиссии по осуществлению ремонта водопровода по ул. Красноармейская от д. №2 до д. №76 в с. Ильинское Починковского муниципального округа - выполнить работы по его ремонту по фактическим объемам.

Примечание:

- предложенный комиссией порядок производства работ по ремонту водопровода по ул. Красноармейская от д. №2 до д. №76 в с. Ильинское Починковского муниципального округа необходимо осуществить путем выполнения нижеперечисленных работ.

Разработка грунта в отвал экскаваторами	1501,5 м3
Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	560м
Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	490м
Продавливание без разработки грунта(прокол)	150м
Установка круглых колодцев диаметром 1м, 1,5м	23шт
Установка гидрантов пожарных	1шт

Подписи:

В.С.Елисеев

Д.И.Ларин

А.П.Родионов



