

Утверждаю:
Глава местного самоуправления
городского округа Перевозский
Нижегородской области
Н.М. Грунина



Акт
обследования водопровода от д.4 до д.48 на ул. Советская и участок
водопровода в сторону коптажа в д.Ковалево городского округа
Перевозский Нижегородской области

« 12 » августа 2024 года

Комиссия в составе: начальника Тилининского территориального отдела администрации городского округа Перевозский Нижегородской области А.С. Магомедова, зам. главы администрации, начальника Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области Дроков Д.Б., начальника отдела ЖКХ и благоустройства Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области Шишовой Е.М., консультанта отдела строительства, экологии и архитектуры Управления благоустройства, ЖКХ и строительства администрации городского округа Перевозский Нижегородской области Шибалина И.Н., составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно проведенного обследования на предмет степени износа и технического состояния наружных водопроводных сетей от д.4 до д.48 по ул.Советская и участок водопровода в сторону коптажа, общей протяженностью 960 м в д.Ковалево, комиссия считает, что система наружного водопровода находится в крайне изношенном состоянии.

Заключение комиссии:

Для восстановления водоснабжения необходимо выполнить замену участка водопровода и выполнить установку дополнительных водопроводных колодцев с соответствующей арматурой для подключения многоквартирных жилых домов. Произвести работы по восстановлению покрытия в местах прохождения водопровода.

Подписи членов комиссии:


_____ А.С.Магомедов

_____ Д.Б.Дроков

_____ Е.М. Шишова
_____ И.Н.Шибалин