

АКТ
обследования системы водоснабжения (водопроводные сети)
по ул. Полевая в с. Высокий Оселок Спасского муниципального округа
Нижегородской области

с. Спасское

«10» сентября 2024 года

В целях реализации мероприятий по программе инициативного бюджетирования «Вам решать!» комиссией в составе зам.главы администрации, начальника управления по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа С.Н.Кинзябаева, начальника Высокоосельского территориального отдела администрации Спасского муниципального округа Ю.Г.Каприлина, директора МУП «Спасское ЖКХ» А.Ю.Гарахина, заместителя начальника управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройства администрации округа Т.П.Грачевой, проведено обследование централизованной системы холодного водоснабжения по ул. Полевая в с. Высокий Оселок:

водопроводная сеть

(наименование системы)

и по результатам проведенного обследования составлен настоящий Акт.

Обследование проводилось в отношении следующих объектов:

1. Водопроводная сеть по ул. Полевая в с. Высокий Оселок протяженностью 270 м.

Ресурсоснабжающая организация, осуществляющая водоснабжение в населенных пунктах района, в отношении которых проводится обследование: - МУП «Спасское ЖКХ».

Год ввода объекта водоснабжения в эксплуатацию – 1967 год.

В связи с длительной эксплуатацией объекта (более 50 лет) физический износ системы водоснабжения составляет более 76 %.

Материал водопроводных труб – сталь, диаметр 20 мм.

В связи с большим физическим износом водопроводных труб из-за частых прорывов постоянно возникают аварийные ситуации в системе водоснабжения.

Для нормального функционирования центральной системы водоснабжения по ул. Полевая в с. Высокий Оселок необходимо заменить водопроводную сеть, используя материал труб полиэтилен диаметром 50 мм.

Подписи:



Кинзябаев С.Н.
Каприлин Ю.Г.
Гарахин А.Ю.
Грачева Т.П.