

Акт № 1
Осмотр системы холодного водоснабжения (ХВС)

д. Булаково

от 07.10.2024 г.

По адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, д. Булдаково

Время составления: 14.30 час. 07 октября 2024 года

Комиссия в составе:

- Гайчук Н.С. – начальник Михаленинского территориального отдела администрации Варнавинского муниципального округа;
- Водова С.В. – заместитель начальника Михаленинского территориального отдела администрации Варнавинского муниципального округа;
- Шрамов А.А. – начальник МУП «Водоснабжение» Варнавинского муниципального округа

провела обследование водонапорной сети в д. Булдаково (координаты: 57.410026,45.101259) находящегося в Булдаково (от д. 41А до д. 46 на территории Варнавинского муниципального округа).

На момент обследования выявлено: водонапорные сети пришли в негодность, металлические трубы износились и находятся в неудовлетворительном состоянии. Имеется большая коррозия.

Комиссия приняла решение: для улучшения жизненных условий населения, создание здоровых условий труда и отдыха имеется необходимость в ремонте водонапорной сети в д. Булдаково.

Подписи членов комиссии:




Гайчук Н.С.


Водова С.В.


Шрамов А.А.