

Акт № 2
Осмotra системы холодного водоснабжения (ХВС)

д. Осиновка

от 07.10.2024 г.

По адресу: Нижегородская область, Варнавинский район, д. Осиновка

Время составления: 14.30 час. 07 октября 2024 года

Комиссия в составе:

- Гайчук Н.С. – начальник Михаленинского территориального отдела администрации Варнавинского муниципального округа;
- Водова С.В. – заместитель начальника Михаленинского территориального отдела администрации Варнавинского муниципального округа;
- Шрамов А.А. – начальник МУП «Водоснабжение» Варнавинского муниципального округа




провела обследование водонапорной башни в д. Осиновка (координаты: 57.443038, 44966309) находящаяся в д. Осиновка на территории Варнавинского муниципального округа.

На момент обследования выявлено: источник водоснабжения питьевого назначения не имеет ограждения. Согласно санитарных правил и норм СанПин 2.1.4.1110-02 зона санитарной охраны от загрязнения организуется на всех водопроводных сооружениях, а также на территориях, на которых они расположены.

Комиссия приняла решение: для улучшения жизненных условий населения, создание здоровых условий труда и отдыха имеется необходимость в ограждении водонапорной башни в д. Осиновка.

Подписи членов комиссии:



 Гайчук Н.С.
 Водова С.В.
 Шрамов А.А.