

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации округа
М.В.Ларин



**Акт
обследования по объекту:
«Ремонт водопровода от д. №117 ул. Чкалова до д. №121 ул. Ленина
с. Маресево Починковского муниципального округа»**

с. Починки

09 августа 2024г.

Комиссия в составе:

Первого заместителя главы администрации округа В.С.Елисеева
Начальника управления развития территорий администрации округа Д.И.Ларина
Начальника управления АС и ЖКХ администрации округа А.П.Родионова

Произвела обследование водопровода от д. №117 ул. Чкалова до д. №121 ул. Ленина с. Маресево Починковского муниципального округа с целью определения технического состояния и необходимости в замене водопроводных труб.

В ходе обследования установлено:

- 1) На отдельных участках визуально просматриваются прорывы водопроводных труб.
- 2) Низкое давление в водопроводной сети.

Предложения комиссии по осуществлению ремонта водопровода от д. №117 ул. Чкалова до д. №121 ул. Ленина с. Маресево Починковского муниципального округа - выполнить работы по его ремонту по фактическим объемам.

Примечание:

- предложенный комиссией порядок производства работ по ремонту водопровода от д. №117 ул. Чкалова до д. №121 ул. Ленина с. Маресево Починковского муниципального округа необходимо осуществить путем выполнения нижеперечисленных работ.

Разработка грунта в отвал экскаваторами	2574 м3
Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	1800 м
Продавливание без разработки грунта(прокол)	40 м
Установка круглых колодцев диаметром 1м.	22 шт
Установка гидрантов пожарных	1 шт

Подписи:

В.С.Елисеев

Д.И.Ларин

А.П.Родионов