

АКТ  
обследования системы водоснабжения - водопроводная сеть  
по ул. Южная от ж.д.12 до ж.д.18 в с.Спасское Спасского муниципального округа  
Нижегородской области

с. Спасское

«02» сентября 2024 года

В целях реализации мероприятий по программе инициативного бюджетирования «Вам решать!» комиссией в составе зам.главы администрации, начальника управления по строительству, энергетике, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации округа С.Н.Кинзябаева, начальника Спасского территориального отдела администрации Спасского муниципального округа Е.С.Орехова, директора МУП «Спасское ЖКХ» А.Ю.Гарахина, заместителя начальника управления по СЭТ, ЖКХ и благоустройства администрации округа Т.П.Грачевой, директора МБУ «Благоустройство» А.И.Костюнина проведено обследование объекта водоснабжения:

водопроводная сеть ул.Южная, с.Спасское (от ж.д. 12 до ж.д. 18)

(наименование системы)

и по результатам проведенного обследования составлен настоящий Акт.

Обследование проводилось в отношении следующих объектов водоснабжения:

- водопроводная сеть по ул.Южная, с.Спасское (от ж.д. 12 до ж.д. 18), протяженностью 130 м.

Ресурсоснабжающая организация, осуществляющая водоснабжение в населенных пунктах округа, в отношении которых проводится обследование: - МУП «Спасское ЖКХ».

- Технические характеристики объекта водоснабжения - водопроводная сеть по ул.Южная, с.Спасское, от ж.д. 12 до ж.д. 18 :

Водопроводная сеть по ул.Южная (от ж.д. 12 до ж.д. 18) с. Спасское построена в 2001 году. Материал водопроводных труб – сталь, диаметр 40 мм.

В связи с большим физическим износом водопроводных труб, из-за частых прорывов, в результате которых постоянно возникают аварийные ситуации в системе водоснабжения.

Для нормального функционирования системы центральной системы водоснабжения по ул.Южная, с.Спасское необходимо выполнить замену водопроводной сети, используя материал труб полиэтилен, диаметр трубы 63 мм.

Подписи:



*С.Н. Кинзябаев*

Кинзябаев С.Н.

Орехов Е.С.

Гарахин А.Ю.

Грачева Т.П.

Костюнин А.И.