



Акт
обследования по объекту:
" Ремонт водопровода по ул. Октября с. Василев-Майдан Починковского
муниципального округа "

с. Починки

« 08 » октября 2024г.

Комиссия в составе:

Первого заместителя главы администрации округа В.С.Елисеева

Начальника управления развития территорий администрации округа Д.И.Ларина

Начальника управления АС и ЖКХ администрации округа А.П.Родионова

Произвела обследование водопровода по ул. Октября с. Василев-Майдан Починковского муниципального округа с целью определения технического состояния и необходимости в замене водопроводных труб.

В ходе обследования установлено:

- 1) На отдельных участках визуально просматриваются прорывы водопроводных труб.
- 2) Низкое давление в водопроводной сети.

Предложения комиссии по осуществлению ремонта водопровода по ул. Октября с. Василев-Майдан Починковского муниципального округа - выполнить работы по его ремонту по фактическим объемам.

Примечание:

- предложенный комиссией порядок производства работ по ремонту водопровода по ул. Красноармейская от д. №2 до д. №76 в с. Ильинское Починковского муниципального округа необходимо осуществить путем выполнения нижеперечисленных работ.

Разработка грунта в отвал экскаваторами	2645,5 м3
Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	1350 м
Продавливание без разработки грунта(прокол)	300 м
Установка круглых колодцев диаметром 1м, 1,5м	2 шт
Установка гидрантов пожарных	1 шт

Подписи:

В.С.Елисеев

Д.И.Ларин

А.П.Родионов