

УТВЕРЖДАЮ:
Глава местного самоуправления
Тонкинского муниципального округа
А.В.Баев



АКТ
обследования водопровода в р.п. Тонкино

р.п. Тонкино

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Киселев Владимир
Николаевич

начальник Тонкинского территориального отдела
администрации Тонкинского муниципального округа
Нижегородской области

Члены комиссии:

Красильников Анатолий
Васильевич

ведущий специалист по жилищно-коммунальному и
дорожному хозяйству Тонкинского территориального
отдела администрации Тонкинского муниципального
округа Нижегородской области

Казаров Сергей
Иванович

мастер по водопроводу МУП «Тонкинские теплосети»
(по согласованию)

Уткин Федор
Анатольевич

Заведующий отделом архитектуры и строительства
администрации Тонкинского муниципального округа
Нижегородской области (по согласованию)

провела обследование состояния водопровода в р.п. Тонкино.

В результате обследования выявлено следующее:

1. На участках водопровода: ул. Коммунистическая от д.34 до д.39; ул.Октябрьская от д.13 до д.29; ул.Победы от д.14 до д.18; от д.31 по ул.Совхозная до д.42 по ул.Советская; ул.Вычужанина от д.24 до д.42 (по обеим сторонам дороги); ул.Зеленая от д.17 до д. 31; от скважины №1 по ул.Комсомольская до д.51 по пер.Молодежный имеются множественные повреждения целостности чугунных труб водопровода. Износ составляет 90 %.

По результатам обследования комиссией принято решение:

1. Произвести ремонт водопровода на участках: ул. Коммунистическая от д.34 до д.39; ул.Октябрьская от д.13 до д.29; ул.Победы от д.14 до д.18; от д.31 по ул.Совхозная до д.42 по ул.Советская; ул.Вычужанина от д.24 до д.42 (по обеим сторонам дороги); ул.Зеленая от д.17 до д. 31; от скважины №1 по ул.Комсомольская до д.51 по пер.Молодежный.

Председатель: Киселев В.Н.

Члены комиссии: Красильников А.В.

Уткин Ф.А.

Казаров С.И.