

УТВЕРЖДАЮ  
Глава администрации округа

М.В.Ларин



**Акт  
обследования по объекту:  
" Ремонт водопровода от водонапорной башни до д.№27 по ул.Тихая, от  
водонапорной башни до д.№ 50 по ул.Кирова с.Азрапино Починковского  
муниципального округа "**

с. Починки

« 19» сентября 2024г.

Комиссия в составе:

Первого заместителя главы администрации округа

В.С.Елисеева

Начальника управления развития территорий администрации округа

Д.И.Ларина

Начальника управления АС и ЖКХ администрации округа

А.П.Родионова

Произвела обследование водопровода от водонапорной башни до д.№27 по ул.Тихая, от водонапорной башни до д.№ 50 по ул.Кирова с.Азрапино Починковского муниципального округа с целью определения технического состояния и необходимости в замене водопроводных труб.

**В ходе обследования установлено:**

- 1) На отдельных участках визуально просматриваются прорывы водопроводных труб.
- 2) Низкое давление в водопроводной сети.

**Предложения комиссии по осуществлению** ремонта водопровода от водонапорной башни до д.№27 по ул.Тихая, от водонапорной башни до д.№ 50 по ул.Кирова с.Азрапино Починковского муниципального округа - выполнить работы по его ремонту по фактическим объемам.

**Примечание:**

- предложенный комиссией порядок производства работ по ремонту водопровода от водонапорной башни до д.№27 по ул.Тихая, от водонапорной башни до д.№ 50 по ул.Кирова с.Азрапино Починковского муниципального округа необходимо осуществить путем выполнения нижеперечисленных работ.

Разработка грунта в отвал экскаваторами	2845,6 м3
Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 100мм	1220м
Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	770м
Продавливание без разработки грунта(прокол)	200м
Установка круглых колодцев диаметром 1м, 1,5м	26шт
Установка гидрантов пожарных	1шт

**Подписи:**

В.С.Елисеев

Д.И.Ларин

А.П.Родионов