

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации округа

М.В.Ларин

Акт

обследования по объекту:

" Замена водонапорной башни и ремонт водопровода по ул.Ленина и ул.Красный Восток с.Саитовка Починковского муниципального округа"

с. Починки

« 27 » сентября 2024г.

Комиссия в составе:

Первого заместителя главы администрации округа

В.С.Елисеева

Начальника управления развития территорий администрации округа

Д.И.Ларина

Начальника управления АС и ЖКХ администрации округа

А.П.Родионова

Произвела обследование водонапорной башни и водопровода по ул.Ленина и ул.Красный Восток с.Саитовка Починковского муниципального округа с целью определения технического состояния и необходимости в замене водопроводных труб.

В ходе обследования установлено:

- 1) На отдельных участках визуально просматриваются прорывы водопроводных труб.
- 2) Низкое давление в водопроводной сети.

Предложения комиссии по осуществлению ремонта и замены водонапорной башни и ремонт водопровода по ул.Ленина и ул.Красный Восток с.Саитовка Починковского муниципального округа- выполнить работы по его ремонту по фактическим объемам.

Примечание:

- предложенный комиссией порядок производства работ по замене водонапорной башни и ремонту водопровода по ул.Ленина и ул.Красный Восток с.Саитовка Починковского муниципального округа необходимо осуществить путем выполнения нижеперечисленных работ.

Разработка грунта в отвал экскаваторами	4877,91+90	4967,91м3
Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 110мм		4061м
Продавливание без разработки грунта(прокол)		50м
Установка круглых колодцев диаметром 1м, 1,5м		70 шт
Установка гидрантов пожарных		3шт

Подписи:

В.С.Елисеев

Д.И.Ларин

А.П.Родионов