



**Акт  
обследования по объекту:**

**" Ремонт водопровода по ул. Заводская от дома № 64 до дома № 23 в  
пос. Арзинка Починковского муниципального округа "**

с. Починки

« 24 » октября 2024г.

Комиссия в составе:

Первого заместителя главы администрации округа

В.С.Елисеева

Начальника управления развития территорий администрации округа

Д.И.Ларина

Начальника управления АС и ЖКХ администрации округа

А.П.Родионова

Произвела обследование водопровода по ул. Заводская от дома №64 до дома №23 в пос. Арзинка Починковского муниципального округа с целью определения фактической протяженности дорог и необходимостью в ремонте.

**В ходе обследования установлено:**

- 1) Местное разрушение дорожного покрытия, имеющее вид углубления с резко очерченными краями.
- 2) Глубокие ямы ,на протяженности всей дороги покрытие отсутствует.
- 3) Внешний вид не имеет единообразия.

**Предложения комиссии по осуществлению** ремонту водопровода по ул. Заводская от дома №64 до дома №23 в пос. Арзинка Починковского муниципального округа- выполнить работы по ремонту дороги местного значения по фактическим объемам.

**Примечание:**

- предложенный комиссией порядок производства работ по ремонту водопровода по ул. Заводская от дома 64 до дома №23 в пос. Арзинка Починковского муниципального округа необходимо осуществить путем выполнения нижеперечисленных работ.

Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2	1573 м3
Укладка водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	770м
Продавливание без разработки грунта(прокол) и труб диаметром 100 мм	300м
Установка круглых колодцев диаметром 1м	12шт
Установка пожарных гидрантов	1 шт

**Подписи:**

В.С.Елисеев

Д.И.Ларин

А.П.Родионов