

**Акт обследования**  
**Ремонт водопровода в д. Будилиха**  
**Воскресенского муниципального округа Нижегородской области**

деревня Будилиха

14.10.2024 года

Комиссия в составе заместителя главы администрации Воскресенского муниципального округа, начальника управления по благоустройству и работе с территориями Воскресенского муниципального округа Нижегородской области Пайкова В.Е., и.о. начальника отдела благоустройства Лобанова Н.А., директор МУП ЖКХ «Водоканал» Гуцин С.Я., начальника Воскресенского территориального отдела Воскресенского муниципального округа Нижегородской области Гурылев А.В. и руководителя инициативной группы Анкудинова С.П. произвела обследование состояния водопровода в д. Будилиха протяженностью 1600 метров и установила следующее:

Водопровод в д. Будилиха не пригодный для дальнейшей эксплуатации. За 2023 и 2024 год произошло 5 аварий.

Для того чтобы привести водопровод в удовлетворительное состояние, необходимо:

1. Частичная замена водопроводной сети в д. Будилиха по ул. Придорожная, Мира, Луговая, Клубная, переулок Клубный. Разработка траншей экскаватором, разработка грунта вручную в траншеях, устройство оснований под трубопроводы, песок природный для строительных работ, трубы напорные полиэтиленовые, засыпка траншей вручную, засыпка траншей бульдозерами, уплотнение грунта, планировка площадей бульдозерами, установка пожарных гидрантов, установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, шаровых кранов, устройство круглых колодцев, кольца для колодцев, крышки колодцев, люки колодцев.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



В.Е. Пайков

Н.А. Лобанова

С.Я. Гуцин

А.В. Гурылев

С.П. Анкудинов