



**Акт технического состояния водопроводной сети по ул. Беяева, ул. 1-Мая, ул.
Труда, расположенных в п. Уста
Уренского муниципального округа
от 01.11.2024 г.**

Комиссия в составе: главного инженера Климова Д.И., мастера по водопроводу Косарева А.М. и мастера по водопроводу Буянова И.Е. провела инженерно-техническое обследование водопроводных сетей по вышеназванным улицам и установила:

- водопроводная сеть по улицам выполнена из металлического трубопровода ст.20 Ду 50 мм, в эксплуатации находится более 35 лет. За время эксплуатации трубопроводы неоднократно подвергались ремонту, по всей протяженности трубопроводы подвержены точечной и язвенной коррозии, толщина стенки трубопроводов достигла отбраковочной величины.

Заключение комиссии:

1. Водопроводная сеть на данных улицах находится в аварийном состоянии, дальнейшая эксплуатация данной сети нецелесообразна по причине значительных финансовых затрат на поддержание ее работоспособного состояния;
2. Необходимо проведение работ по замене существующих трубопроводов по вышеназванным улицам на трубопроводы ПНД Ду 50 мм (по ул. Труда и ул. 1-Мая) и трубопровод ПНД 63 мм. (по ул. Беяева);
3. Продлить трассировку новых трубопроводов по всей протяженности ул. Труда и ул. 1-Мая для создания технических условий для подключения новых абонентов.


_____ Климов Д.И.


_____ Косарев А.М.


_____ Буянов И.Е.